Projekti n:o	206280
Karttalehti	
Piirustuslaji	UUSI VALAISTUSVERKKO
Kohde	JANAKKALAN KUNTA MYLLYNKULMANTIE
Sisältö	VALAISTUS SUUNN.PIIRUSTUS
Mittakaava	1:1000

Insinööritoimisto
MARKUS HALME
Svinhufvudinkatu 23A,15110 Lahti
Puh. 050 - 305 2640

Piirt.	MHa/21.04.20
Suunn.	MHa/21.04.20
Tark.	
Hyv.	

Arkkikoko	Piir. No	Revisio
A3	100–2	–

Piir. n:o

PURETTAVAT VALAISINPYLVÄÄT:

-12 KPL PUUPYLVÄS 9-10m, TERÄSVARSI JA VALAISIN
-PYLVÄÄT TARVIKKEINEEN PURETAAN JA HÄVITETÄÄN
-ILMAJOHTOKAAPELI PURETAAN VÄLILTÄP1 - P12

-14 KPL VARSI JA VALAISIN NYKYISESTÄPYLVÄÄSTÄ

100-3
100-2
100-1

100-3
100-2

PU-4 118 L3 50W

165-439-1-18
KESKUS UV-MYLLYNKULMANTIE
RYHMÄR02 (16A)
UUSI KAAPELI AMKA 3x25+35

PU-3 117 L2 50W

PU-2 116 L1 50W

1:58

TANKO 115 L3 50W

PU-1

110kV AVOJOHTOLINJA

TANKO 114 L2 50W

AVOJOHTOLINJAN ALLA MADALLETTU
ASENNSUKORKEUS (TARKISTETAAN TYÖN AIKANA)

110kV AVOJOHTOLINJA

113 L1 50W

2024
97.890

KESKUS UV-MYLLYNKULMANTIE
RYHMÄR02 (16A)
NYKYINEN KAAPELI AMKA16-35

112 L3 50W

UUSI UV-KESKUS
-TUNNUS UV-MYLLYNKULMANTIE
-PYLVÄSASENTEINEN VALMISKESKUS (63A)
-UUSI LIITYMÄ 3x25A
MAADOITUS: PORATTU TANKO (2m) + KeVi25
MAADOITUSKAAPELI MUOTOTERÄKSESSÄ
Ik(lask.) >= 250A

HARUS 111 L2 50W

PU-16

TANKO

PURETTAVA "ARSA" PYLVÄSKESKUS PÄÄTTEINEEN
2xPURETTAVA PYLVÄSPÄÄTE PYLVÄÄSSÄ

110 L1 50W

100-2
100-1

6K42443

No.	Katuosuus	Pylväs Pylväskork.	Varsi Varsipituus	Valaisin	Sijoitus reunasta	Lkm
101-110	MYLLYKULMANTIE	NYKYINEN (PUU 9-10m)	10TV30 (1,0m)	07 SIRIUS 40S v1.3 gen.2	NYKYINEN	10
111	LAKKIMÄENTIE	PUU 12m, lk.3 + HATTU	10TV30 (1,0m)	07 SIRIUS 40S v1.3 gen.2	1,5m-2,0m	1
112-114	LAKKIMÄENTIE	NYKYINEN (PUU 9-10m)	10TV30 (1,0m)	07 SIRIUS 40S v1.3 gen.2	NYKYINEN	3
115-126	LAKKIMÄENTIE	PUU 12m, lk.2 + HATTU	10TV30 (1,0m)	07 SIRIUS 40S v1.3 gen.2	1,5m-2,0m	12

0 50 m
1:1000