

RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS
	KÄYTTÖMAADOITUS Cu25		
	PEN–LIITIN (TYÖKALULLA AVATTAVA)		
1	LIITTYMISKAAPELI	25/63A	
	PÄÄKYTKIN 80A		
	YLIJÄNNITESUOJA		
	TN–C YHDISTELMÄSUOJA (B+C–SUOJA)		
7F1	VALAISTUS OHJAUS	10/25A	
	S10: HÄMÄRÄKYTKIN ESIM. THEBEN LU112		
	S1: AUTO – 0 – KÄSI		
	S2: ETÄOHJAUS – HÄMÄRÄKYTKIN		
	10K,11K, 12K: APURELEET		
1F1–1F3	R1: VALAISTUS	16/25A	AMKA 3x25+35
	MYLLYNKULMANTIE		
2F1–2F3	R2: VALAISTUS	16/25A	AMKA 3x25+35
	LAKKIMÄENTIE		
3F1–3F3	R3: VARALLA	–/25A	
4F1–4F3	R3: VARALLA	–/25A	

KESKUKSEN RAKENTEELLISET VAATIMUKSET

- KESKUS PYLVÄÄSEEN ASENNETTAVA KESKUS (TILAANA/URAKOITSIJA TOIMITTAA)
- PINTAKÄSITTELY VALMISTAJAN VAKIO
- 1 KPL VERKKOKONTAKTORI OHJAA 2 KPL RYHMIÄ
- OVI AVAUTUU VÄHINTÄÄN 90 ASTETTA, LUKITUS KOLMIKARA–AVAIN
- KOJEET MERKITÄÄN, SISÄISET JOHDOTUKSET EI MERKITÄ
- SYÖTTÖ JA RYHMÄLÄHDÖT KESKUKSEEN ALAKAUTTA (NS. VESILENKIT)
- VERKKO 400V/50Hz, KISKOSTO 63A, PÄÄSULAKEKOKO 3x25A
- NOUSEVAT KAAPELIT MERKITÄÄN MEKAANISESTI LUOTETTAVIN MERKINNÖIN

- KESKUKSEEN LISÄTÄÄN CAVERION OY OHJAUSYKSIKKÖ (TILAAJA TOIMITTAA)
- KESKUKSEEN VAROITUKSET 1.) ULKOISESTA OHJAUKSESTA JA 2.) TN–C TYYPIN? JOHTIMISTA (ELI N–PE KISKOA EI SAA IRROTTAA)

KESKUKSEN TODELLINEN TUNNUS TARKISTETAAN JANAKKALAN KUNNALTA

D muutos
E muutos
F muutos
A muutos
B muutos
C muutos

Insinööritoimisto Markus Halme
Svinhufvudinkatu 23A, 15110 LAHTI

KATUVALAISTUSKESKUS
UV–MYLLYNKULMANTIE
PÄÄKAAVIO

Suunn. MHa /21.04.20	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt. MHa	Lehti 1/1	Piirustusnumero SÄH 101	
Tark. MHa			