VALAISIN										LAMPPU				MÄÄRÄ	HUOM.
POS.	VALMISTAJA	TYYPPI JA MALLI	ASENNUS	CLO	HIMM.	DRIVER	IP- LUOKKA	VÄRI	LIITIN	LAMPPU	VÄRI	VALOVIRT.	OPTIIKKA	KPL	LISÄTARVIKKEET TMS.
10	GREENLED	07 SIRIUS 40S v1.3 740	VA 5°	KYLLÄ	ELY / M5	VAKIO	IP 66	VAKIO	EI	LED 4 0W	4000 K	4830 lm	07	26	

LISÄTIEDOT:
- **VALAISIMILLE TEHDASOHJELMOITU HIMMENNYSPROFIILI (MALLI: ELY / M5)**
- **VALAISIMILLE EI ULKOISIA LIITTIMIÄ (NEMA TMS.)**
- **VALAISIMIIN LIITOSJOHDOT 3-NAPAINEN (PITUUS 5m)**
- **VALAISIMISSA TULEE OLLA ERILLINEN 10kV YLIJÄNNITESUOJA**

ASENNUSTAPA	LAMPPU	LISÄMÄÄRITTEET	
SA = SEINÄASENNUS	ST = SUURPAINENATRIUMLAMPPU, PUTKIMALLI	HIMM. = HIMMENNYSYKSIKKÖ	LIITIN = NEMA / SR TMS. + MÄÄRÄ
KA = KAARIASENNUS	MT = MONIMETALLILAMPPU, PUTKIMALLI	CLO = VAKIOVALOVIRTAYKSIKKÖ	DRIVER = VALAISIMEN OHJAINYKSIKKÖ
VA = VARSIASENNUS	LED = LED-VALOMATRIISI + VALAISINTEHO	VÄRI = VALAISIMEN VÄRILÄMPÖTILA [K]	OPT. = VALAISIMEN OPTIIKKA
PA = PYLVÄSASENNUS		VALOVIRTA = VALAISIMEN VALOVIRTA	

VA = VALAISIN PYLVÄSVARTEEN VARREN SUUNNASSA (VARSIKULMA YLEISESTI 5 ASTETTA KATUPINTAAN NÄHDEN)

PA / X° = VALAISIN ASENNETAAN PYLVÄÄN PÄÄHÄN ILMOITETTUUN ASENNUSKULMAAN

Insinööritoimisto
MARKUS HALME
Svinhufvudinkatu 23A,15110 Lahti
Puh. 050 - 305 2640

JANAKKALAN KUNTA

MYLLYNKULMANTIE YM.

VALAISINLUETTELO

- / 21.04.2020 / Mha

200