

Muutos

Kuvaus

Suunn.

Päiväys

K-osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Koordinaattijärjestelmä/Korkeusjärjestelmä	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustustyyppi	Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite JANAKKALAN VESI TARINMAAN VEDENOTTAMO			Piirustuksen sisältö KALUSTELUETTELO	Mittakaavat -
 Ramboll Finland Oy Pakkahuoneenaukio 2, 33100 Tampere Puh. 020 755 611			Työ n:o	1510058443
			Tiedosto	58443-412
Suunn TONII	Tark. JUIK	Hyv. JUIK	Suunn.ala	Piir.nro
Vastuullinen suunnittelija: Nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys 26.3.2021 Toni Niittylahti			Muutos	
INS. AMK			LVI	412

KALUSTELUETTELO

JANAKKALAN VESI

TARINMAAN VEDENOTTAMO

Proj.no: 1510058443

Piir.no: 412

Tied.nimi 58443-412

Sivuja: 2

Muutos:

Suunn: TONII

Tark: JUIK

Hyv: JUIK

Laadittu pvm: 26.3.2021

Muutos pvm:



Ramboll Finland Oy

Pakkahuoneenaukio 2, 33100 Tampere

Puh. 020 755 611

Koodi (Tunnus)	Kaluste (Kuvaus)	Valmistaja	LVI - tai valmistajan numero tai malli	Kalusteiden kytkentäjohto / painehäviöt								Huom.	Rev
				Mitat				Virtaamat (l/s)			DP		
				V	KV	LV	LVK	V	KV	LV			
TA1	SEINÄHANA	ORAS	1074		12	12			0,2	0,2	200		
	TASAPOHJA-ALLAS	FRANKE	PIELA	50				0,6					
LEK1	LETKUKELA	PIVASET	2956446		25							LETKUKELA PV-ST 20/19/e	
												+PESULETKUYHDISTELMÄ	
												PV-PELY 19mm/15m, LVI-2928223	
HSU01	SILMÄSUIHKU	GIA PREMIX	7923641	32	15				0,17		240	Seinämalli + vesilukko	
	TURVASEKOITIN, 25°C	GIA PREMIX	7559750		15	15						Seinäkannake	
	VIRTAUSVAHTI	GIA PREMIX	DW-R-15									Virtaushälytys liitetään	
												automaatiojärjestelmään	
LK1	LATTIAKAIVO	BLÜCHER	3304205	110								LKP 110 HST, irroitettavalla vesilukolla	
LK2	LATTIAKAIVO	BLÜCHER	3304205	110								LKP 110 HST, irroitettavalla vesilukolla	
												+ø32 sivuliitäntä pohjakuvan mukaan	