



RAKENTEET:

PUURUNKO
TIILIVERHOUS
PELTIKATTO

KERROSALA: 64,9 m²

MERKINNÄT:

VESIJOHDOT

KV = KYLMÄ KÄYTTÖVESIJOHTO
LV = LÄMMIN KÄYTTÖVESIJOHTO

VM = VESIMITTARI
PAV = PAINEENALENNUSVENTTIILI
LSV = LINJASÄÄTÖVENTTIILI KÄÄNTYVIN MITTAUS- JA TYHJENNYSYHTEIN
SV = SULKUVENTTIILI
YV = YKSISUUNTAVENTTIILI

VESIJOHTOMATERIAALI HAPONKESTÄVÄÄ TERÄSTÄ (HfE) PURISTUSLIITOKSIN.
VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET KALUSTELUETTELOON MUKAAN.

VIEMÄRIT

V = JÄTEVESIVIEMÄRI
KONDV = KONDENSIVIEMÄRI

PL = PUHDISTUSLUUKKU
JS = TUULETUSPUTKEN JÄÄTYMISSUOJA

VIEMÄRIEN MATERIAALI MUOVI (HTP) MUHVILIITOKSIN.

VIEMÄRIEN VÄHIMMÄISKALTEVUUS 1 %.

KATTOLÄPIVIENTI (RU).

Päiväys Muutos Muutoksen tai täydennyksen sisältö Suunn.

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rno.	Rakennuslupatunnus
Rakennustunnus	Koordinaattijärjestelmä/Korkeusjärjestelmä		
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Piirustuslaji VESIJOHDOT JA VIEMÄRIT	Juoks. no.	
Rakennuskohteen nimi ja osoite JANAKKALAN VESI TARINMAAN VEDENOTTAMO	Piirustuksen sisältö VEDENKÄSITTELYLAITOS POHJAKUVA	Mittakaavat 1:50	
Ramboll Finland Oy Pakkahuoneenaukio 2 33100 Tampere puh. 020 755 611 www.ramboll.fi		Tuloste 58443-201-00.pdf	Tiedosto 58443-201.dwg
Suunn. TONII	Tark. JUIK	Hyv. JUIK	Suunn.ala Piir.no. Muutos
Päiväys 26.03.2021	Vastuullinen suunnittelija Toni Niittylahti Ins. AMK	Nimen selvennys ja koulutus	LVI 58443-408